



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области в  
Вятскополянском районе  
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в  
Вятскополянском районе)

**ПРЕДПИСАНИЕ № 0097**  
**ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ**

г.Вятские Поляны

28 октября 2019 года

При проведении планового мероприятия по надзору деятельности в **Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа с. Рожки Малмыжского района Кировской области (МКОУ СОШ с. Рожки), 612943, Кировская область, Малмыжский район, с.Рожки, ул.Молодежная д. -**, при рассмотрении акта № 1063 от 28 октября 2019г. , выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, а именно ст.28, ст.29 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», нарушения требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях», СанПиН 2.4.5.2409-08 « Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования, СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза», СанПиН 3.2.3215-14«Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации»,

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, на основании статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» **предписываю:**

- 1..Провести ремонт полов в рекреациях в цокольном и первом этаже МКОУ СОШ с. Рожки  
Срок: до 20.09.2020г.
2. Повести замену оконных рам в цокольном этаже здания МКОУ СОШ с. Рожки  
Срок : до 20.09.2020г.
3. Провести обследование технического состояния вентиляции в здании МКОУ СОШ с. Рожки специализированной организацией, с оформлением актов обследования  
Срок : до 20.08.2020г.



4. Приобрести на пищеблок овощепротирочную машину для приготовления картофельного (овощных) пюре, металлическую сетку с ручками для ополаскивания посуды.

Срок до 20.09.2020г.

5. Промаркировать холодильное оборудование и производственные столы на пищеблоке МКОУ СОШ с. Рожки в соответствии с требованиями санитарных правил и норм.

Срок до 20.09.2020г.

6. После каникул организовать осмотры детей на наличие педикулеза и ежегодные плановые профилактическое обследование на энтеробиоз учащихся начальных классов и дошкольников после летнего периода, с регистрацией результатов осмотра и обследования в журналах.

Срок до 20.09.2020г.

7. Обеспечить ведение документации (бракеражных журналов готовой продукции и журнала бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья) в соответствии с утвержденными формами СанПиН 2.4.5.2409-08.

Срок до 20.09.2020г.

Ответственность возлагается на **Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Рожки Малмыжского района Кировской области (МКОУ СОШ с.Рожки), 612943, Кировская область, Малмыжский район, с. Рожки ул. Молодежная д. -, в лице законного представителя – директора Толмачевой Галины Николаевны**

(наименование юридического лица, его законный представитель или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, на которое возлагается ответственность)


Информацию о выполнении предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил предоставить в ТОУ Роспотребнадзора по Кировской области в Вятскополянском районе, по адресу: 612960, РФ, Кировская область г. Вятские Поляны ул. Лермонтова д. 17а в срок: до 01.10.2020г.

Начальник Территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по Кировской области  
в Вятскополянском районе



А.А. Балакин

Предписание получила: 28 октября 2019 г.

  
(руководитель (должностное

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)